

**ZKUŠEBNA
STAVEBNĚ
TRUHLÁŘSKÝCH
VÝROBKŮ**

vydává

OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-07-022

na výrobek:

Plastové okno a balkónové dveře - systém GEALAN S 8000 IQ
SKP: 25.23.14

žadateli:

Ing. Petr Havel – EKOMONT
Palachova 694/51, 412 01 Litoměřice - Předměstí
IČ: 11456345

výrobce:

Ing. Petr Havel – EKOMONT
Provozovna: Mlékojedská 2153/1, 412 01 Litoměřice - Předměstí
IČ: 11456345

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorku výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Rozměrové tolerance – ČSN 74 6101; Součinitel prostupu tepla – ČSN 73 0540-2, tabulka 3; Průvzdušnost – třída 3 (jednokřídlové okno a balkónové dveře), třída 4 (dvoukřídlové okno) podle ČSN EN 12207; Vodotěsnost – třída 9A podle ČSN EN 12208; Odolnost proti zatížení větrem – třída C4 podle ČSN EN 12210; Únosnost bezpečnostních zařízení - ČSN EN 14 351-1; Pevnost rohového spoje – ČSN EN 12608.

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. AZL-026-07 vydaného dne 13.03.2007 AZL č. 1030.1 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304 a Protokolu o výpočtu součinitele prostupu tepla U podle ČSN EN ISO 10077-1 č. V-018-07 vydaného dne 13.03.2007 Zkušebnou STV - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304. Protokoly jsou nedílnou součástí Osvědčení.

Datum vydání: 13.03.2007

Platnost do: 13.03.2012



Prof. Ing. Josef Polášek, Ph.D.
vedoucí Zkušebny STV